

Wyłączenie turbogenerators nr 2 o mocy 32,000 MW w Oddział Zofiówka

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 64,000

Wielkość ubytku [MW] 32,000

Początek zdarzenia 2017-08-18 13:25

Koniec zdarzenia 2017-08-27 11:57