

## Wyłączenie turbogenerators nr 2 o mocy 32,000 MW w EC Zofiówka

Zdarzenie                      Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia                Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 64,000

Wielkość ubytku [MW]    32,000

Początek zdarzenia        2017-05-14 7:41

Koniec zdarzenia           2017-05-14 14:40