



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie turbogenerators nr 2 o mocy 32,000 MW w EC Zofiówka

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 64,000

Wielkość ubytku [MW] 32,000

Początek zdarzenia 2017-03-03 00:32

Koniec zdarzenia 2017-03-03 15:48