

## Wyłączenie turbogenerators nr 2 o mocy 32,000 MW w EC Zofiówka

Zdarzenie                      Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia                awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 64,000

Wielkość ubytku [MW]    32,000

Początek zdarzenia        2016-07-27 11:40

Koniec zdarzenia           2016-07-27 21:05