

Wyłączenie turbogenerators nr 2 o mocy 32,000 MW w EC Zofiówka

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 64,000

Wielkość ubytku [MW] 32,000

Początek zdarzenia 2016-07-27 11:40

Koniec zdarzenia 2016-07-27 21:05