



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,000 MW w Oddział Moszczenica

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 38,300

Wielkość ubytku [MW] 4,000

Początek zdarzenia 2018-03-11 17:20

Koniec zdarzenia 2018-03-12 00:20