

## Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,000 MW w Oddział Moszczenica

Zdarzenie                      Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia                Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 38,300

Wielkość ubytku [MW]    4,000

Początek zdarzenia        12:18 19-11-2017

Koniec zdarzenia         14:10 19-11-2017