



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 4,000 MW w EC Zofiówka Oddział Moszczenica

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 38,300

Wielkość ubytku [MW] 4,000

Początek zdarzenia 14:08 13-09-2017

Koniec zdarzenia 16:50 13-09-2017