



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 4,000 MW w EC Zofiówka Oddział Moszczenica

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 38,300

Wielkość ubytku [MW] 4,000

Początek zdarzenia 2016-07-17 8:30

Koniec zdarzenia 2016-07-17 11:40