



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,000 MW w EC Zofiówka Oddział Moszczenica

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 38,300

Wielkość ubytku [MW] 4,000

Początek zdarzenia 2016-07-13 11:20

Koniec zdarzenia 2016-07-13 15:17